

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 03.07.2025 15:52:07
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bdfcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Пожарная безопасность в нефтегазовой отрасли, 9 семестр

Код, направление

20.05.01 Пожарная безопасность

подготовки

Направленность
(профиль)

Пожарная безопасность в промышленности, строительстве и на транспорте

Форма обучения

Очная

Кафедра-разработчик

Безопасности жизнедеятельности

Выпускающая кафедра

Безопасности жизнедеятельности

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	1) Что из перечисленного может быть создано в организациях с целью профилактики и борьбы с пожарами на объектах?	А) Постоянно действующие группы по пожарной безопасности. Б) Комиссии работников организации по контролю за пожарной безопасностью. В) Добровольные пожарные формирования. Г) Службы контроля за пожарной безопасностью.	Низкий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	2) При какой температуре поверхностного нагрева в рабочем режиме, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности, допускается использование электродвигателей и другого электрооборудования?	А) Не более чем на 20 °С выше температуры окружающего воздуха. Б) Не более чем на 30 °С выше температуры окружающего воздуха. В) Не более чем на 40 °С выше температуры окружающего воздуха	Низкий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	3) С какой периодичностью необходимо производить перекатку пожарных рукавов?	А) Не реже одного раза в год Б) Не реже одного раза в два года В) Не реже одного раза в три года	Низкий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	4) При тушении электроустановки огнетушитель запрещается подносить на расстояние:	А) ближе 0,5 метра к горячей электроустановке Б) ближе 1,5 метра к горячей электроустановке В) ближе 1-го метра к горячей электроустановке	Низкий

ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	5) Каким образом должна осуществляться доставка баллонов с газами к месту проведения сварочных работ?	А) На специально оборудованных тележках Б) Переноской на руках В) Перекатыванием по земле на расстояние не более 10 м Г) Любым из приведенных способов	Низкий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	6) Выбрать один или несколько вариантов ответа. Каким образом производится исключение условий образования горючей среды?	А) Только применением негорючих веществ и материалов. Б) использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды. В) Только поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ или понижением концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме. Г) Только установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках. Д) Любой способ из указанных или их совокупность позволяет исключить условия образования горючей среды	Средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	7) Выбрать один или несколько вариантов ответа. С какой целью проводится противопожарный инструктаж?	А) Только для доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности. Б) Только для изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования. В) Только для изучения средств противопожарной защиты. Г) Только для обучения	Средний

		действиям в случае возникновения пожара. Д) Для достижения всех перечисленных целей	
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	8) Какое из определений соответствует понятию "пожарная безопасность"?	А) Условия, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Б) Условия, установленные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В) Состояние объекта защиты, характеризующее возможность предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара Г) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий	Средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	9) Выбрать один или несколько вариантов ответа. Что из перечисленного включает в себя система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты?	А) Только систему предотвращения пожара. Б) Только систему противопожарной защиты. В) Только комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Г) Все перечисленное.	Средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	10) Каким требованиям должны соответствовать кабели, прокладываемые по территории объекта обустройства нефтяных и газовых месторождений, в зонах размещения технологических установок и оборудования?	А) Должны иметь не распространяющую горение изоляцию. Б) Оболочки кабелей должны быть выполнены из материалов, стойких к воздействию продуктов, имеющихся в зоне прокладки кабелей. В) Кабели должны иметь оболочку из материалов, стойких к воздействию продуктов, имеющихся в зоне прокладки и	Средний

		изоляцию не распространяющую горение	
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	11) В каком случае допускается хранение нефти и других ЛВЖ и ГЖ в открытых ямах и амбарах на территории предприятий?	А) Не допускается ни в каком случае Б) Допускается в любом случае В) Допускается в случае, если расстояние до факельных систем более 800м Г) Допускается при наличии систем автоматического пожаротушения	Средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	12) На сколько зон, с учетом функционального назначения и уровня пожаровзрывоопасности, рекомендуется разделять территорию объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений?	А) На 3 основные зоны Б) На 4 основные зоны В) На 5 основные зоны	Средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	13) Какое количество допускается хранить лакокрасочные материалы и горючие вещества в цеховой кладовой?	А) Не превышающей суточной потребности Б) Не превышающей сменной потребности В) Не превышающей недельной потребности	Средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	14) С какой периодичностью должны проводиться проверки работоспособности средств пожарной связи и сигнализации на нефтегазоперерабатывающих предприятиях?	А) Не реже одного раза в 6 месяцев. Б) Не реже одного раза в сутки В) Не реже одного раза в месяц	Средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	15) Выбрать один или несколько вариантов ответа. Что из перечисленного, в соответствии с правилами обустройства нефтяных и газовых месторождений (СП 231.1311500.2015), может использоваться в качестве источников противопожарного	А) Только естественные водоемы. Б) Только искусственные водоемы. В) Только внутренний и наружный водопровод (в том числе питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный, производственный, противопожарный и объединенный). Г) Все перечисленное.	Средний

	водоснабжения?		
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	16) В каком порядке должны быть расположены зоны территории объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений с наветренной стороны по отношению друг к другу? А) I зона Б) II зона В) III зона Г) факельные системы.	Б, А, В, Г	Высокий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	17) Каким должно быть расстояние между устьями нефтяных скважин?	Не менее 5 м	Высокий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	18) К какому классу относятся пожары газов?	К классу С	Высокий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	19) Чем допускается отогревать в трубопроводах с горючими продуктами застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок?	Горячим паром	Высокий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	20) Какие пожарные извещатели должны устанавливаться в помещениях для оборудования и трубопроводов по перекачке горючих жидкостей и масел?	Пламени, тепловые	Высокий