

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 03.07.2025 15:52:07
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdfcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Пожарная безопасность в строительстве, 9 семестр

Код, направление подготовки	20.05.01 Пожарная безопасность
Направленность (профиль)	Пожарная безопасность в промышленности и на транспорте
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Безопасности жизнедеятельности
Выпускающая кафедра	Безопасности жизнедеятельности

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются помещения производственного и складского назначения?	1. А, Б, В, Г 2. А, Б, В1-В4 3. А, Б, В1-В4, Г, 4. А, Б, В1-В4, Г, Д	средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Определение категорий наружных установок по пожарной опасности осуществляется путем последовательной проверки их принадлежности к категориям ...	1. от АН до ДН 2. от пониженной пожароопасности до взрывопожароопасности 3. от ГН до АН 4. от взрывопожароопасности до пониженной пожароопасности	высокий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и (или) материалы		высокий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений относятся к классу функциональной пожарной опасности ...	1. Ф1 2. Ф2 3. Ф3 4. Ф4 5. Ф5	средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к		средний

	материальному ущербу		
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям...	1. От наименее опасной Г к наиболее опасной А 2. От наиболее опасной А к наименее опасной Д 3. От наименее опасной Д к наиболее опасной А 4. От наиболее опасной А к наименее опасной Г	средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Что запрещается хранить и применять на чердаках, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности?	1. Только баллоны с горючими газами 2. Только легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 3. Все перечисленные 4. Только целлулоид	высокий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Класс пожарной опасности конструкции, которая подверглась тепловому воздействию в течение 45 минут	1. К0 2. К1 3. К2 4. К3 5. К4	средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Сколько ручных огнетушителей должно находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений?	1. Один и более 2. Не менее четырех 3. Не менее двух 4. Не менее трех	средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Нефтеперерабатывающие и химические предприятия, склады жидкого топлива, цехи искусственного волокна и тп, относятся к категории ...	1. Категория А 2. Категория Б 3. Категория В 4. Категория Г 5. Категория Д	высокий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Соотнесите пределы огнестойкости строительных конструкций с их обозначением 1. потеря несущей способности 2. потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений 3. потеря целостности 4. достижение предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии	1. W 2. I 3. R 4. E	низкий

	от необогреваемой поверхности конструкции		
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Что обозначает маркировка степени защиты оболочки электрооборудования, например IP 34?	1. Первая цифра обозначает защиту от попадания пыли, а вторая от горючих газов. В данном случае электрооборудование защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более миллиметра, а также защищено от воды, падающей в виде дождя под углом не более 60 градусов. 2. Первая из цифр обозначает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды 3. Первая цифра обозначает защиту от проникновения воды, а вторая от попадания твердых предметов. В данном случае электрооборудование пылезащищено, защищено от воздействия при погружении в воду.	низкий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Кинотеатры относятся к классу функциональной пожарной опасности	1. Ф1.1 2. Ф2.1 3. Ф2.2 4. Ф3.1	низкий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Когда запрещается производить погрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами в автотранспортное средство?	1. При работающем двигателе автомобиля 2. При сильном ветре 3. При отсутствии искрогасителя на автомобиле	низкий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Как классифицируется электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах?	1. По уровням пожарозащиты и степени защиты от проникновения внутрь воды, обеспечиваемых конструкцией электрооборудования. 2. По степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования. 3. По степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемых конструкцией	средний

		электрооборудования. 4. По видам пожарозащиты и по степени защиты от внешних твердых предметов, обеспечиваемых конструкцией электрооборудования.	
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Установка, в которой присутствуют горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы и величина пожарного риска превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки	1. пониженная пожароопасность 2. взрывопожароопасность 3. повышенная взрывопожароопасность 4. пожароопасность 5. умеренная пожароопасность	средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Какая высота должна быть у перегородки, используемой в качестве ограждения при проведении сварочных работ на объекте?	1. 1,8 м 2. 2,0 м 3. 1,0 м	средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Где должна храниться использованная промасленная ветошь?	1. На рабочем месте в полиэтиленовом пакете. 2. Навалом, на открытой площадке. 3. В контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой.	средний
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	Можно ли хранить в одном помещении кислородные баллоны, карбид кальция и краски?	1. Допускается только, если расстояние между ними не менее 5 м. 2. Допускается только, если это вызвано производственной необходимостью. 3. Допускается только если это разрешено государственным инспектором по пожарному надзору. 4. Не допускается ни в каком случае.	высокий
ПК-1.1 ПК-1.3 ПК-1.5	К какому классу по виду горючего материала относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под	1. А 2. В 3. С 4. D 5. Е	низкий

	напряжением?		
--	--------------	--	--